



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССРП-ГВ.ПБ97.Н.00472

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Конкрит Кэнвас Раша»
(ООО «Конкрит Кэнвас Раша») ОГРН 1167746458142
109012, г. Москва, ул. Никольская, д.10, этаж 6, ком. 50,
Тел.: +7 (495) 937 77 80, Факс: +7 (495) 937 77 81;
e-mail: info@uccr.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Concrete Canvas Ltd, Адрес: Unit 3, Block A22, Pontypridd,
CF37 5SP, UK, Соединенное королевство Великобритании и Северной
Ирландии. Company No: 05537361, VAT Number: 235 3627 13, Телефон:
4408456801908, Факс: 4401443842775,
Email: info@concretecanvas.com

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

ФГБОУ ВО Академия ГПС МЧС России.

Адрес: 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4. ОГРН: 1027739451684
Тел./факс (495) 617-27-27 (доб. 2933)

Аттестат рег. № RA.RU.11ПБ97 уполномочен 30.11.2010 г.

Некоммерческим партнерством Национальная академия наук пожарной
безопасности (НАНПБ).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Бетонное полотно «Concrete Canvas» марок СС5,
СС8, СС13, СС5Н, СС8Н, толщиной 5мм, 8мм,
13 мм
Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.6

код ТН ВЭД 6810 99 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

Технические условия ТУ 23.64.10-001-02544849-2017 «Полотно бетонное «Concrete Canvas»
(«КОНКРИТ КЭНВАС») (п.2.1.)

Приложение РП № 0000317

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ,
ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 03/ДС-2018 от 23.01.2018, выдан ИЦ "Антип" ООО НПФ
"Антип" аттестат аккредитации № RA.RU.21AE95 (Федеральная служба по аккредитации
Росаккредитация), сертификат соответствия СМК № UK/01/0539489441 соответствия требованиям
ISO 9001:2015

Срок действия сертификата соответствия

с 05.02.2018 по 04.02.2023

Руководитель (заместитель
руководителя)

органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

МП

Б.Б. Серков

инициалы, фамилия

подпись

М.С. Янговская

инициалы, фамилия

подпись

РП № 0003237



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ССРП-GB.ПБ97.Н.00472

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований пожарной безопасности:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244 м.2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости В1
ГОСТ Р 51032	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал малоопасный по токсичности продуктов горения.

Руководитель (заместитель
руководителя)
органа по сертификации


подпись

Б.Б. Серков
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись

М.С. Янговская
инициалы, фамилия



ПП № 0000317